

PCより無料判断申込み

キュービクル設置環境確認

- 1 計量機の取付位置（キュービクル内外、一号柱など）
 - 2 100V電源の有無
（原則計量機より遮蔽物の無い直線距離2m以内）
- ※上記箇所につきまして、設置可否の判断を行わせて頂きます。
※必要に応じて現況が確認出来る写真を、頂く場合がございます。

※100V電源が上記範囲内がない場合は、別途費用が掛かります

お見積書送信

PCよりお申込み

お客様（代理店）よりご入金

※ご入金確認後、最短で2週間後に設置となります

受付メール送信

下記2点の書面につきましては、必要事項をご記入頂き御返信をお願い致します。

- パルス提供申込書
- 委任状

※契約電力を変更する場合は契約電力変更申出書も提出頂きます

管轄一般電力会社での代行業務

- 委任状提出
- パルス提供申請書提出
- 工事予定日設定

※電力会社の押印されたパルス提供申込書の控えはお客様へ返却

エネック"eye"納期確認後、お客様へ工事予定日を連絡

工事日

- 一般電力会社現場担当者へ、パルス・乗率確認後設定。
- 取付作業及び設定完了後、お客様と操作等の確認。